



CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ FL



Approvals



* Size M10 & M12 only

Product Code		Clear Hole Ø	Tapped Thread	Clamping Thickness	Setscrew	Setscrew	Locknut
Artikelnummer	Code Produit						
Clear Mit Bohrung Lisse	Tapped Mit Gewinde Taraudé	Y mm	Y	W mm	Z	Z Nm	N Nm
FL106D	FL106T	7	M6	3-17	M8	8	11
FL108D	FL108T	9	M8	3-17	M8	8	11
FL210D	FL210T	11	M10	3-19	M10	8	22
FL312D	FL312T	13	M12	3-23	M10	8	22
FL412D	FL410T	13	M10	3-28	M10	8	22

Product Code		Clear Hole Ø	Tapped Thread	Clamping Thickness	Setscrew	Torque	
Clear	Tapped					Z ft lb	N ft lb
LFL037C	LFL037T	7/16"	3/8"	1/8" - 3/4"	M10 (3/8")	6	16
LFL050C	LFL050T	1/2"	1/2"	1/8" - 7/8"	M10 (3/8")	6	16

For safe working loads refer to www.lindapter.com.





Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten der gültigen Internetseite www.lindapter.com.

Pour les charges maximum applicables se reporter au www.lindapter.com.

CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ FL

Ref. FL13-1 (Apr.2013)



Installation Instructions

1. Slide FL onto beam flanges and tighten setscrew to recommended torque. Guideline: tighten the setscrew finger tight and then apply a further quarter turn (90°) with spanner.
2. Tighten the locknut (N) to the recommended torque.

Note: On tapered flanges the cup point setscrew has to grip on the inside of the flange.

Montageanleitungen


1. Den FL auf den Träger schieben und unbedingt mit dem empfohlenen Anziehmoment montieren. Als Faustregel gilt: Die Schraube handfest vormontieren und dann mit einem Schraubenschlüssel 1/4 Umdrehung (90°) anziehen.
2. Die Mutter (N) mit dem empfohlenen Anziehmoment kontern.

Wichtiger hinweis: Bei Schrägflanschprofilen muss die Ringschneide der Schraube immer auf der geneigten Flanschseite greifen.

Instructions d'installation

1. Faire glisser FL sur l'aile de la poutrelle et serrer la vis au couple recommandé. Recommandations : serrer la vis à la main et ensuite la faire tourner d'un quart de tour (90°) à l'aide d'une clé.
2. Serrer le contre-écrou (N) au couple recommandé.

Note : Sur les ailes inclinées, la vis de pression à bout cuvette doit serrer l'intérieur de l'aile.



To comply with VdS approval on applications supporting pipework above 65mm bore, the additional safety strip must be used. This style safety bracket can also be used on tapered flanges.

Bei der Befestigung von Rohren größer als DN65 ist gemäß der VdS-Aulassung eine Sicherungsglasche zu verwenden. Montage kann in dieser Anordnung auch an geneigten Flanschen erfolgen.

Pour être conforme à la norme VdS pour les tuyauteries de diamètre supérieur à 65mm nominal le crochet de sécurité doit être installé. Le genre de support de sécurité s'adapte également sur des fers à ailes inclinées (IPN/UPN).